



**Komenda Powiatowa  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Będzinie**

42 – 500 Będzin, ul. Modrzejowska 74  
tel. 32 267 50 31/33, fax: 32 762 21 57  
e-mail: [kpbedzin@op.pl](mailto:kpbedzin@op.pl)

BIP: <http://hin.bedzin.katowice.kwnsn.gov.pl>

Będzin, dn. 04.11.2014 r.

## **Protokół**

### **ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.**

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1340) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz. 1934):

**ml. kpt. mgr inż. Marcin Łukasik –specjalista, nr legitymacji służb. 231**

*(stopień, tytuł, imię i nazwisko, zajmowane stanowisko służbowe)*

legitymujący się upoważnieniem Nr PZ.5580.14.2014.MŁ z dnia 06.10.2014 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, przeprowadził w dniu 15.10.2014 r. czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**obiekcie Karczma Austeria, w Sławkowie przy ul. Rynek 2.**

*(nazwa i adres instytucji)*

#### **Czynności przeprowadzono w obecności:**

1. Pani Lidia Kościelniak – kierownik MZBK w Sławkowie
2. Pani Renata Kuzia – inspektor techniczny MZBK w Sławkowie
3. Pan Janusz Lompel – manager

#### **Zakres czynności:**

1. Sprawdzenie realizacji postanowień decyzji 3/PZ/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.
2. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

#### **Wykaz badanych obiektów:**

Budynek Karczmy Austeria w Sławkowie przy ul. Rynek 2.



W dniu 15 października 2014 r. przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze, w budynku Karczmy Austeria w Sławkowie przy ul. Rynek 2, mające na celu sprawdzenie realizacji postanowień decyzji nr 3/PZ/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

#### **W zakresie realizacji postanowień decyzji nr 3/PZ/2014**

**Ad. 1.** Usunąć wszystkie materiały palne zgromadzone na strychu – termin realizacji do 28 lutego 2014 r. – **wykonano** – w trakcie kontroli sprawdzono strych, gdzie nie stwierdzono składowania żadnych materiałów palnych.

**Ad. 2.** Usunąć wszystkie materiały palne zgromadzone na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji (korytarz) – termin realizacji do 28 lutego 2014 r. – **wykonano** – na drodze służącej ewakuacji znajdowały się palne elementy wystroju, które zostały usunięte w trakcie trwania kontroli.

**Ad. 3.** Oznakować drogi i wyjścia ewakuacyjne zgodnie z Polską Normą – termin realizacji do 28 lutego 2014 r. – **wykonano** – oznakowano zgodnie z Polską Normą.

**Ad. 4.** Oznakować miejsce lokalizacji kurka głównego instalacji gazowej znakiem zgodnym z Polską Normą – termin realizacji do 28 lutego 2014 r. – **wykonano** – kurek główny gazu, znajdujący się na zewnątrz budynku (w wentylowanej szafce) został oznakowany znakiem zgodnym z Polską Normą.

**Ad. 5.** Oznakować miejsce lokalizacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu znakiem zgodnym z Polską Normą – termin realizacji do 28 lutego 2014 r. – **wykonano** – przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zlokalizowany na zewnętrznej ścianie budynku został oznakowany znakiem zgodnym z Polską Normą.

**Ad. 6.** Dostosować instalację oświetlenia ewakuacyjnego do projektu uzgodnionego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – termin realizacji do 15 kwietnia 2014 r. – **wykonano** – przedłożono dokumentację techniczną oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) z dnia 26.02.2014 r. sporządzoną przez mgr Andrzeja Kalecińskiego z Bukowna, nr upr. G-1/D/470/106/11, która została uzgodniona przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Tomasz Kościow nr upr. 559/2012.. Dla zamontowanych opraw oświetlenia ewakuacyjnego firmy Awex, przedłożono stosowne świadectwo dopuszczenia CNBOP Nr 1049/2011.

Dokonano praktycznego sprawdzenia zadziałania oświetlenia ewakuacyjnego (po uruchomieniu przeciwpożarowego wyłącznika prądu) – bez uwag, wszystkie oprawy oświetleniowe zadziałały, oświetlają drogę ewakuacyjną.

**Ad. 7.** Przeprowadzić przegląd techniczny i czynności konserwacyjne instalacji oświetlenia ewakuacyjnego znajdującej się w budynku – termin realizacji do 15 kwietnia 2014 r. – **wykonano** – przedłożono protokół z pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego z dnia 22.02.2014 r. sporządzony przez mgr Andrzeja Kalecińskiego nr upr. G-1/D/470/106/11 – bez uwag.

**Ad. 8.** Doposażyć budynek w gaśnicę dostosowaną do gaszenia pożaru grupy F, mogącego wystąpić w obiekcie – termin realizacji do 28 lutego 2014 r. – **wykonano** – pomieszczenie kuchenne zostało wyposażone w gaśnicę 2 kg, dostosowaną do gaszenia pożarów grup AF, która posiada aktualny przegląd konserwacyjny wykonany przez firmę „Atest-Poż” z Sosnowca. Miejsce lokalizacji gaśnicy oznakowano znakiem zgodnym z Polską Normą.



Nieprawidłowości stanowiące naruszenie przepisów budowlanych, o których został powiadomiony PINB w Będzinie pismem znak PZ.0761.3.2014.MŁ z dnia 21.01.2014 r., dot. wydzielenia kotłowni gazowej oraz zabezpieczenia elementów budynku środkami ogniochronnymi, nie zostały usunięte.

Budynek nie jest wyposażony w system sygnalizacji pożarowej.

Wg oświadczenia Pani Lidia Kościelniak, w celu poprawy warunków ewakuacji, w dniu 03.11.2014 r., została zlecona przebudowa wiatrołapu z pomieszczenia wozowni. Po przebudowie nie będzie występowało ryzyko blokowania się drzwi prowadzących na zewnątrz.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany poinformowany został o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 3 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią, podpisano ~~z uwagami~~ bez uwag. Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Kierownik Miejskiego Zarządu  
Budynków Komunalnych w Sławkowie

  
mgr Lidia Kościelniak

.....  
(Podpisy przedstawicieli jednostki kontrolowanej,  
z podaniem tytułów i stanowisk)

SPECJALISTA  
Szekcji Kontrolno-Rozpoznawczej

  
mł. kpt. mgr inż. Marcin Łukasik

(Podpis kontrolującego,  
z podaniem stanowiska służbowego)

MIEJSKI ZARZĄD  
BUDYNKÓW KOMUNALNYCH  
41-260 Sławków, ul. Łosińska 1  
tel. 0-32 260 99 69  
NIP 027 19 51 309

