



**Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Będzinie**

PZ.5580.14.2018.KB

DECYZJA nr 41/PZ/2018

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 z późn. zm. – zwanej dalej ustawą o PSP) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 – zwanej dalej k.p.a.)

nakazuje

**Miejskiemu Zarządowi Budynków Komunalnych w Sławkowie, ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków,
wykonanie następującego obowiązku:**

Obowiązek nr 1:

- 1) Wyposażyć budynek karczny Austeria. przy ul. Rynek 2 w Sławkowie w system sygnalizacji pożaru obejmujący swoim zasięgiem całość obiektu, obejmujący urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych.
- 2) obowiązek o którym mowa w pkt 1 należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania oraz połączeniem urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej w sposób uzgodniony z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

Podstawy prawne obowiązku nr 1:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 736 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą o ochronie przeciwpożarowej”, w związku z naruszeniem
- § 3 ust. 1, § 28 ust. 1 pkt 14, § 31 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) – zwanego dalej „rozporządzeniem o ochronie przeciwpożarowej”.

Termin wykonania obowiązku nr 1 ustalam na: 30 czerwca 2019 roku

Uzasadnienie

W dniu 15.05.2018 r. na podstawie upoważnienia z dnia 07.05.2018 r. znak PZ.5580.14.2018.MŁ Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie w budynku karczny Austeria zlokalizowanym w Sławkowie przy ul. Rynek 2, funkcjonariusz Komendy Powiatowej PSP w Będzinie przeprowadził czynności kontrolno-rozpoznawcze, z których sporządził protokół z dnia 15.05.2018 r. znak PZ.5580.14.2018.MŁ. Protokół został podpisany przez Panią Renatę Kuzia bez wnoszenia zastrzeżeń.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole uchybienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotyczące braku wyposażenia obiektu w System Sygnalizacji Pożarowej (SSP). Umieszczenie budynku na liście muzeów oraz zabytków budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej warunkuje wyposażenie go w SSP połączony z tutejszą komendą.

W związku z ujawnieniem ww. naruszeń, pismem z dnia 18.05.2018 r. nr PZ.5580.14.2018.MŁ zawiadomiono stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania ich usunięcia. Przed wydaniem decyzji, strona nie wniosła nowych dowodów w sprawie.

Ad. Obowiązek nr 1

W związku z powyższym, mając na uwadze § 28 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, warunek konieczności wyposażenia budynku w system sygnalizacji pożarowej, jest w analizowanym przypadku spełniony wprost. W trakcie kontroli stwierdzono w budynku brak systemu sygnalizacji pożarowej. Samo działanie instalacji SSP ma za zadanie odpowiednio wczesne i rzeczowe poinformowanie użytkowników obiektu i zaistniałym zagrożeniu, co przekłada się na czas ewakuacji, a zatem również na jej bezpieczeństwo. Brak wyposażenia obiektu w wyżej wymieniony system, może w znacznym stopniu opóźnić czas wykrycia pożaru, a tym samym podjęcia skutecznych działań ratowniczo – gaśniczych. Szybki rozwój pożaru może z kolei uniemożliwić lub w znacznym stopniu utrudnić przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji osób przebywających w budynku.

Jednocześnie z uwagi, że SSP jest urządzeniem przeciwpożarowym, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, jako urządzenie przeciwpożarowe powinien być wykonany zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do jego użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań potwierdzających prawidłowość działania. Obowiązek wyposażenia budynku w SSP, jest obowiązkiem samoistnym, niezwiązanym z faktem prowadzenia w budynku jakichkolwiek prac remontowych, jego przebudową bądź zmianą sposobu użytkowania. Dodatkowo ustawodawca nałożył na właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków, obiektów budowlanych lub terenów, objętych obligatoryjnym stosowaniem systemów sygnalizacji pożarowej wyposażonych w urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, w przypadku gdy w tym budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie nie działa jego własna jednostka ratownicza, obowiązek połączenia tych urządzeń z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej lub obiektem, wskazanym przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w sposób z nim uzgodniony. Powyższe pozwala na znacznie szybsze poinformowanie o zagrożeniu jednostek ochrony przeciwpożarowej, co przekłada się na czas podjęcia działań przez Straż Pożarną, a zatem również ograniczenie strat w mieniu i szybszej redukcji zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, w tym życia i zdrowia ekip ratowniczych.

Ponadto zgodnie z zapisami § 1 ust 2 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, dopuszcza się spełnienie wymogów w sposób inny niż określony w tym rozporządzeniu w stosunku do SSP, wskazany w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i uzgodnionej z Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Dowodem na zaistniałe nieprawidłowości jest protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych, gdzie w „Wykazie stwierdzonych nieprawidłowości” na stronie nr 4 w punkcie nr 13 opisano przedmiotowe nieprawidłowości. Strona postępowania w toku postępowania nie zanegowała tego faktu.

W sentencji decyzji przyjęto sposób usunięcia nieprawidłowości: Wyposażyć budynek karczny Austeria, przy ul. Rynek 2 w Sławkowie w system sygnalizacji pożaru obejmujący swoim zasięgiem całość obiektu, obejmujący urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych. Obowiązek, o którym mowa należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania oraz połączeniem urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej w sposób uzgodniony z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

Przed wszystkim wykonanie obowiązku jest spełnieniem wprost naruszonych przepisów. Nakaz jest zgodny ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym.

Wykonanie obowiązku w znacznym stopniu przyspieszy rozpoczęcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Wyznaczając termin realizacji obowiązku kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 27 ustawy o PSP od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, 42 – 500 Będzin, ul. Modrzejowska 74, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
[Podpis]
st. bryg. mgr inż. Adam Wilk

Otrzymują:
1. Adresat;
2. a/a – 1 egz.

