



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Będzinie
ul. Modrzejowska 74, 42-500 Będzin

Będzin 12.03.2019 r.

Znak sprawy PZ.5580.6.2019.MŁ

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 7 i ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 26.02.2019 r. do 01.03.2019 r.

przez

1) kpt. mgr inż. Marcin Łukasik – kierownik sekcji, nr legitymacji służb. 231

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego/cych się upoważnieniem numer PZ.5580.6.2019.MŁ z dnia 14.02.2019 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Budynek Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie zlokalizowany w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Gmina Sławków, ul. Rynek 1, 41-260 Sławków Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie, ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków	Pani Renata Kuzia – Kierownik Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie – pełnomocnictwo od Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 27.10.2017 r. – załącznik nr 1.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pani Renata Kuzia – Kierownik Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie	-

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- 3) sprawdzenie realizacji postanowień decyzji nr 20/PZ/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Jak punkt 3 zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Budynek Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie przy ul. Łosińskiej 1 – przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel: Gmina Sławków, ul. Rynek 1, 41-260 Sławków.

Zarządca: Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie, ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków.

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Charakterystyka pożarowa opisana jest w teczce obiektu. Ostatni protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 12.10.2017 r. Warunki techniczne oraz sposób użytkowania nie uległy zmianie.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Charakterystyka pożarowa opisana jest w teczce obiektu.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2017 roku (protokół z dnia 12.10.2017 r.).

W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

W wyniku kontroli wszczęto postępowanie – decyzja nr 20/PZ/2017 Komendanta Powiatowego PSP w Będzinie z dnia 16 listopada 2017 roku

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Decyzja nr 20/PZ/2017:

1. Wyposażyć obiekt w przeciwpożarowy wyłącznik prądu – **wykonano** – przy wejściu do budynku został zabudowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu – oznakowany. Przedłożono projekt zawierający przeciwpożarowy wyłącznik prądu, sporządzony przez mgr Andrzej Kaleciński w grudniu 2017 r., który został uzgodniony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Andrzej Hericht nr upr. 326/95 dnia 20.12.2017 r. – bez uwag – załącznik nr 2. Przedłożono protokół kontroli przeciwpożarowego wyłącznika prądu z dnia 26.11.2018 r. sporządzony przez Pana Andrzeja Kalecińskiego nr upr. G-1/D/470/1452/2015 – bez uwag. Przeprowadzono próbę zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu – bez uwag.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

1.	brak	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
-		

Inne ustalenia: Zewnętrzne zaopatrzenie wodne zapewnia sieć miejska – najbliższy hydrant podziemny DN80 w odległości ok. 10 m przy ul. Łosińskiej – oznakowany.

5. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Luiz

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

KIEROWNIK
Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej

[Signature]
kpt. mgr inż. Marcia Łukasik

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)