



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Będzinie
ul. Modrzejowska 74, 42-500 Będzin

Będzin, 05.06.2019 r.

Znak sprawy: PZ.5580.10.2019.MŁ

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 05.06.2019 r. do 05.06.2019 r.

przez

1) **st. kpt. mgr inż. Marcin Łukasik - kierownik sekcji, legitymacja służbowa nr 231**

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego/cych się upoważnieniem numer Pz.5580.10.2019.MŁ z dnia 28.05.2019 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Budynku Urzędu Miasta Sławków, zlokalizowanym w Sławkowie przy ul. Rynek 1

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Gmina Sławków, ul. Rynek 1, 41-260 Sławków Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków	Pani Renata Kuzia – Kierownik Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Pani Renata Kuzia – Kierownik Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie	-

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- 3) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) budynek UM Sławków.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel: Gmina Sławków, ul. Rynek 1, 41-260 Sławków.
Zarządca: Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie, ul. Łosińska 1, 41-260 Sławków – Uchwała Rady Miejskiej w Sławkowie nr XLIX/335/06 z 13.01.2006 r. – załącznik nr 1 do protokołu z dnia 12.10.2017 r.

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Charakterystyka pożarowa opisana jest w teczce obiektu. Ostatni protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 12.10.2017 r. Warunki techniczne oraz sposób użytkowania nie uległy zmianie (obiekt zaliczony do ZL III).

3. Organizacja ochrony ppoż.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego opracowana w lipcu 2017 r. przez Pana Pawła Jakubowskiego (posiadającego wymagane kwalifikacje zawodowe – inspektor ochrony przeciwpożarowej nr upr. SIOP/59/2016/19/17).

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2017 roku (protokół z dnia 12.10.2017 r.).

- W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.
 W wyniku kontroli wszczęto postępowanie .*

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Nie dotyczy kontrolowanego obiektu.

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono nieprawidłowości z tego zakresu.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono nieprawidłowości z tego zakresu.

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono nieprawidłowości z tego zakresu.

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Urządzenia przeciwpożarowe:

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – funkcję przeciwpożarowego wyłącznika prądu pełni wyłącznik główny mieszczący się przy wyjściu ewakuacyjnym z obiektu – oznakowany.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Nie stwierdzono nieprawidłowości z tego zakresu.

Przedłożono dokumenty z przeglądu:

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – protokół z dnia 26.11.2018 r. sporządzony przez Pomiary i Ekspertyzy Elektroenergetyczne, ul. Międzygórze 23, 32-332 Bukowno, elektryk Pan Andrzej Kaleciński nr upr. G-1/D/470/1452/2015 – bez uwag.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Gaśnice 4 kg ABC w ilości wystarczającej (oznakowane) – posiadają kontrolki potwierdzające ostatni przegląd i konserwację wykonane 16.06.2018 r. przez konserwatora sprzętu gaśniczego Pana Pawła Jakubowskiego – bez uwag.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie dotyczy kontrolowanego obiektu.

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

W obiekcie znajdują się:

- Instalacja elektryczna;
- Instalacja odgromowa;
- Instalacja wentylacji;
- Instalacja CO gazowa.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Nie stwierdzono nieprawidłowości z tego zakresu.

Przedłożono dokumenty z przeglądu:

- Instalacja elektryczna – protokół z listopada 2018 r. sporządzony przez Pomiary i Ekspertyzy Elektroenergetyczne, ul. Międzygórze 23, 32-332 Bukowno, elektryk Pan Andrzej Kaleciński nr upr. G-1/D/470/1452/2015 – bez uwag;
- Instalacja odgromowa – protokół z listopada 2018 r. sporządzony przez Pomiary i Ekspertyzy Elektroenergetyczne, ul. Międzygórze 23, 32-332 Bukowno, elektryk Pan Andrzej Kaleciński nr upr. G-1/D/470/1452/2015 – bez uwag;
- Przewodów kominowych – protokół z dnia 07.09.2018 r. sporządzony przez Spółdzielnię Pracy Kominiarzy ul. Głowackiego 9, 41-200 Sosnowiec, Mistrz Kominiarski Jarosław Bielak – bez uwag;
- Instalacja CO gazowa – protokół z 08.01.2019 r. porządzony przez PUH – Inst.AL ul. Krzyżowa 24/2, 41-500 Chorzów, Pan Andrzej Lukaszczuk nr upr. D3-214/2015/K662 – bez uwag.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Inne ustalenia:

1. Zaopatrzenie do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm³/s – w pobliżu obiektu znajduje się hydrant podziemne DN80 (w odległości ok. 46 m przy ul. Rynek 34 – oznakowany).
2. Dojazd do obiektu realizowany jest ulicą Rynek.

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego


Kontrolowany nie wniósł uwag.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń ~~z zastrzeżeniami~~.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Kierownik Miejskiej Zarządu
Budynków Komunalnych w Sławkowie


mgr inż. Renata Kurzia

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

KIEROWNIK
Szekcji Kontrolno-ogniopoznawczej

st. kpt. mgr inż. Marcin Łukaszczuk

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)