


Nazwa zadania:	Remont Dacu Budynku Ratusza przy Rynek
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie
Pracownia Projektowa:	Zespół Projektowo-Inwestycyjny Kontrapunkt V-projekt ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
Wykonawca:	-

NADZÓR AUTORSKI NR A2R

Dotyczy:
Monitoring pochylenia sygnaturki.

Treść nadzoru:
W związku ze stwierdzeniem błędu konstrukcyjnego w więźbie dachowej (brak symetrycznych zastrzałów na dachu) na skutek którego nastąpiło pochylenie sygnaturki na dachu budynku, sprawując nadzór autorski nad pracami remontowymi nakładam na inwestora obowiązek dokonywania stałego monitoringu pochylenia wieżyczki.

Sposób realizacji:
Monitoring należy wykonywać co kwartał poprzez dokonywanie pomiarów geodezyjnych metodą trójkątowania w osiach X i Y.
Pomiar należy wykonywać z 3 stałych punktów zlokalizowanych na płycie rynku. Przy wietrze nie przekraczającym szybkości 2m/s. i temperaturze nie przekraczającej 20°C. Najlepiej w godzinach porannych.
Prędkość wiatru i temperatura winny być odnotowane na karcie pomiarowej.
Jako punkt pomiarowy na obiekcie należy obrać jeden ze stałych narożników sygnaturki oznaczony na zdjęciu poniżej.
Pomiary odchyień należy każdorazowo przedstawić do oceny projektantowi sprawującemu nadzór.
Monitoring należy prowadzić do odwołania.

Imię i nazwisko	branża	uprawnienia	Podpis
mgr inż. arch. Aleksander Mirek	Generalny projektant /Architektura	151/98 MP-0752	

Data: 26.02.2024r.